




1164
14
NF EN 12101-7
1164-CPR-TDC010

Déclaration des performances
N° 62

1. Code d'identification unique du produit type :
Tronçon de conduit de désenfumage pour compartiments multiples – Conduit béton hauteur étage
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Tronçons de conduit de désenfumage – Identification : Voir dossier de conception et indications sur étiquette produit.
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Tronçons destinés à être utilisés dans des systèmes de contrôle des fumées, à 600°C ou dans des conditions d'incendie.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
 PBM Industrie
Chattemoue
53 250 Javron (France)
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable.
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
1
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CERIB, organisme notifié n° 1164,
a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type et l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 1 ;
a délivré les rapports d'essais.
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable.

[Texte]

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au feu - Etanchéité au feu - Isolation - Fuite de fumée - Stabilité mécanique (dans le cadre E) - Conservation de la section (dans le cadre E)	EI60 Ve 1500	EN 12101-7 :2011

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Laurent GILBERT, directeur
Le 05/07/2016 à Javron

